

TALUMISKOHUSTUSEGA KOORMATAVA ALA PLAAN  
 Pihla, Tõõraste küla, Kastre vald, Tartu maakond  
 Registriosa: 84104



18501:001:0340  
 Pihla

Plingi 10/0.4kV AJ

külli

pinnas

X = 6462850

Y = 663050

18501:001:0877  
 Suislepa

29101:001:0546  
 Sõnni

M 1:250

kilbi asukoht

TINGMÄRGID

- 1W1 — Projekteeritud 0,4kV maakaabel
- Kinnistu piir
- Talumiskohustusega seadmise ala

- 1) Kaitsevöönd maakaabli korral on 1 m maakaablist mõlemas suunas.
- 2) Talumiskohustusega seadmise ala suurus on 42 m<sup>2</sup>.

Koostas: Kristiina Kaarmäe  
 E-Service AS projekteerija